

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15 «А», тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и
Светлоярскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский,
ул. Свердлова, 47 «А». эл. почта: ond_okt@34.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Новоаксайская средняя школа»
Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Иванова Дениса Владимировича от 11 марта 2021 года № 10.

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

В период времени с 19 апреля по 27 апреля 2021 года.

проведена проверка: государственным инспектором Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному Яниным Вячеславом Андреевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку)

В зданиях и на территории: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новоаксайская средняя школа» Октябрьского муниципального района Волгоградской области, расположенного по адресу: 404332, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Новоаксайский, ул. ИМ И.А. Кондаурова, 14.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: директором муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новоаксайская средняя школа» Октябрьского муниципального района Волгоградской области Приваловой Ольгой Валентиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	--	---	--

		которого (-ых) нарушены		
1	Подсобные помещения № 1 и 2, размещенные в подвале (согласно экспликация технического паспорта), использованы для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п. 16 (б) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
2	Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуаций помещений коридоров № 4, 5, 18, 19, 22, 29, 33, основного помещения № 34, а также помещения гаража № 42 (согласно экспликация технического паспорта), знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуаций	п. 23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
3	В основном помещении № 26 (согласно экспликация технического паспорта), допущено размещение огнетушителя без специальной подставок из негорючего материала, исключающего падение или опрокидывание	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
4	В помещении кочегарки № 43 (согласно экспликация технического паспорта), допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрошита горючих материалов (изоляционные оболочки проводов)	п. 35 (е) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
5	В помещениях кочегарки № 43 (согласно экспликация технического паспорта), допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией	п. 35 (в) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
6	Руководитель организации не обеспечил конструктивные и инженерно-технические решения (не обеспечены условия безопасной эвакуации людей (детей))	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной	20 октября 2021 года	

	лестничного пролета наружной лестницы, ведущей из основного помещения № 34 (согласно экспликация технического паспорта)	защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
7	Руководитель организации не обеспечил возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных выходов, ведущих из основного помещения № 34 и помещения № 22 (согласно экспликация технического паспорта)	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
8	Руководитель организации не предоставил документацию по соблюдению проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществления проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также техническую документацию изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, обработки деревянных и иных конструкций	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
9	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 20 метров	п. 406 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	
10	В основном помещении № 30 (согласно экспликация технического паспорта), огнетушитель расположен на высоте более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 октября 2021 года	

11	В основном помещении № 6 (согласно экспликация технического паспорта), рабочее давление порошкового огнетушителя отличается от заданного в технической документации на огнетушитель	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 9.13130.2009 Свод правил. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	20 октября 2021 года	
12	План эвакуации выполнен без применения фотолюминесцентных материалов, предназначенных для обеспечения визуализации путей эвакуации	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	20 октября 2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Янин Вячеслав Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а):

✓ 
(подпись)


директор Гриванова О.В.
(должность, фамилия, инициалы)